



Expte. 2017/CONSPE0149

- Respecto al combustible del grupo electrógeno sito en dependencias de Policía Municipal, se indica que el combustible necesario para su funcionamiento será aportado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- En relación a la respuesta publicada en el perfil del contratante en fecha 1 de febrero de 2018 sobre el término "Otros CR" recogido en la tabla del Anexo I.II del PCAP, se aclara que además del supuesto de cambios normativos que supongan nuevos componentes regulados, también se incluirá el componente regulado "coste de interrumpibilidad".
- Con referencia a los equipos de bombeo para el sistema de depuración de piscinas se informa de las características de los mismos:

INSTALACIÓN : C.C. LAKUA						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	Potencia (CV)	Potencia (Kw)	Año
Adulto	1	ITUR	100-250F/01AA1	15	11	S/D(*)
Adulto	1	ITUR	100-250F/01AA2	16	12	S/D
Infantil	1	ITUR	ACH900003	3	2,21	S/D
Infantil	1	ITUR	ACH900004	4	3,21	S/D
INSTALACIÓN : PISCINAS ABETXUKO						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Adulto	1	ITUR	N4-80/250B/7,5	10	7,5	2005
Adulto	1	ITUR	N4-80/250B/7,5	10	7,5	2013
Infantil	1	ITUR	N4-65/200B/3	4	3	2005
Infantil	1	ITUR	N4-65/200B/3	4	3	2005
Compresor	1	Betico	100/101-2M	2	1,5	2005
Compresor	2	Betico	100/101-2M	2	1,5	2005
INSTALACIÓN : C.C. ALDABE						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Adulto	1	Saer	NCB65-125/B	10	7,5	S/D
Adulto	1	Saer	NCB65-125/B	10	7,5	S/D
Infantil	1	Astra pool	01203	7,5	5,5	S/D
Infantil	1	Astra pool	01203	7,5	5,5	S/D

INSTALACIÓN : C.C. IPARRALDE						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Adulto	1	Bomba Aral 3000	01203	10	7,5	2007
Adulto	1	Bomba Aral 3000	01203	10	7,5	2007
Infantil	1	Bomba Aral 3000	01193	3	2,2	2007
Infantil	1	Bomba Aral 3000	01193	3	2,2	2007
INSTALACIÓN : C.C. JUDIMENDI						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Adulto	1	Bomba Aral 3000	01203	10	7,5	2007
Adulto	1	Bomba Aral 3000	01203	10	7,5	2007
Infantil	1	Bomba Aral 3000	01193	3	2,2	2007
Infantil	1	Bomba Aral 3000	01193	3	2,2	2007
INSTALACIÓN : C.C. HEGOALDE						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Adulto	1	ITUR	80/B200/55	7,5	5,5	S/D
Adulto	1	ITUR	80/B200/55	7,5	5,5	S/D
INSTALACIÓN: POLID. SAN ANDRES						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Adulto	1	BOCSA	V2132M-6	10	7,5	S/D
Adulto	1	BOCSA	V2132M-6	10	7,5	S/D
Infantil	1	BOCSA	JL100L2-4	4	3	S/D
Infantil	1	BOCSA	JL100L2-5	4	3	S/D
Compresor	1	BETICO	ECPARTNER100	2	1,5	S/D
INSTALACIÓN : COMPLEJO MENDIZORROTZA INTERIOR						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Olimpica	1	FOVAS	MN65-160	12,5	9,2	2010
Olimpica	1	FOVAS	MN65-160	12,5	9,2	2010
Olimpica	1	FOVAS	MN65-160	12,5	9,2	2010
Olimpica	1	FOVAS	MN65-160	12,5	9,2	2010
Olimpica	1	FOVAS	MN65-160	12,5	9,2	2010
Olimpica	1	FOVAS	MN65-160	12,5	9,2	2010
Infantil	1	FOVAS	MN40-160B	4	3	2010
Infantil	1	FOVAS	MN40-160B	4	3	2010
Infantil	1	FOVAS	MN40-160B	4	3	2010
Chorro 1	1	Astra Pool	38770	1	0,6	2010
Chorro 2	1	Astra Pool	38770	1	0,6	2010
Cascada	1	Astra Pool	38780	5,5	4	2010
Compresor	1	BETICO		2	1,5	2010
Compresor	1	BETICO		2	1,5	2010

INSTALACIÓN : C.C. IBAIONDO						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Lúdica	1	FIBERPOOL	KAP300T	3	2,2	2010
Lúdica	1	FIBERPOOL	KAP300T	3	2,2	2010
Lúdica	1	FIBERPOOL	KAP300T	3	2,2	2010
Natación	1	FIBERPOOL	KAP450T	4,5	5,5	2010
Natación	1	FIBERPOOL	KAP450T	4,5	5,5	2014
Natación	1	FIBERPOOL	KAP450T	4,5	5,5	2010
Hidromasaje	1	FIBERPOOL	KAP350T	3,5	2,6	2010
Jacuzzi	1	FIBERPOOL	KA300T	3	2,2	2010
Cascada1	1	FIBERPOOL	KP100T	1	0,8	2010
Cascada2	1	FIBERPOOL	KP100T	1	0,8	2010
Tobogán bomba 1	1	FIBERPOOL	KA300T	3	2,2	2010
Tobogán bomba 2	1	FIBERPOOL	KA300T	3	2,2	2010
Seta	1	FIBERPOOL	KAP300	3	2,2	2010
Cañón 1	1	FIBERPOOL	KP50T	0,5	0,4	2010
Calentamiento	1	FIBERPOOL	KAP350T	3,5	2,6	2010
Bomba Aire	1	HPE	5026	3	2,2	2010
Compresor	1	PINTUC	SF2500	2	1,5	2010
INSTALACIÓN : PARQUE DE GAMARRA						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Familiar	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	25	18,5	2006
Familiar	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	25	18,5	2006
Familiar	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	25	18,5	2006
Familiar	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	25	18,5	2006
Olimpica	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	15	12,66	2014
Olimpica	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	15	12,66	2006
Olimpica	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	15	12,66	2006
Infantil	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	15	12,66	2006
Infantil	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	15	12,66	2006
Infantil	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	15	12,66	2006
Redonda	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	3	2,2	2006
Redonda	1	Astra Pool	Bomba Aral 3000	3	2,2	2006
Tobogán Negro F	1	Itur	100-200F/02AA/1	4	3	2007
Tobogán Blanco F	1	Itur	080-160F/02AA-1	4	3	2007
Tobogán Inf.	1	Itur	080-160F/02AA-1	3	2,2	2007
Seta	1	Itur	080-160F/02AA-1	3	2,2	2007
INSTALACIÓN : COMPLEJO MENDIZORROTZA-AQUAMENDI						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Lúdica	3	Itur	N4-125	15	11	2001

Infantil	2	Itur	H1323	9	6,7	2001
Tobogán Negro L	1	Itur	N4-801	5,5	4	2001
Tobogán Blanco Abierto	1	Itur	N4-801	5,5	4	2001
Tobogán Blanco 17 mts	1	Itur	N4-801	5,5	4	2001
Bombas Aire Jacuzzi	4	Griño Rotamik	9KVH300	2,55	1,9	2001
Cascada	1	Itur	N4/1001	7,5	5,5	2001
Cascada Río	1	Itur	N4-125	10	7,4	2001
Mini Toboganes I	1	Itur	N4-65	4	2,9	2001
Rampa I	1	Itur	N4-100	7,5	5,5	2001
Rana/Seta	1	Itur	N4-65	4	2,9	2001
Compresor	1	BETICO	ECBK14-270	5,5	4	S/D
INSTALACIÓN : COMPLEJO MENDIZORROTZA EXTERIOR						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Olimpica	1	Bomba Aral 3000	1207	15	11	2009
Olimpica	1	Bomba Aral 3000	1207	15	11	2009
Olimpica	1	Bomba Aral 3000	1207	15	11	2009
Infantil	1	Bomba Aral 3000	1210	4	3	2009
Infantil	1	Bomba Aral 3000	1210	4	3	2009
Compresor	1	BETICO	ECMK102-90-2M	2	1,5	2009
Compresor	1	BETICO	ECMK102-90-2M	2	1,5	2009
INSTALACIÓN : C.C. SALBURUA						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
S-1	2	KRIPSOL	M2 132/2	10	7,4	2015
S-1	1	KRIPSOL	M2 132/2	10	7,4	2015
S-2	2	KRIPSOL	M2 112/2	7,5	5,5	2015
INSTALACION : C.C. ZABALGANA						
Vaso	Unidades	Marca	Modelo	CV	Kw	Año
Z-1	6	KRIPSOL	112/4	5,5	4	2017
Z-2	2	KRIPSOL	112/4	5,5	4	2017

* (S/D) No se dispone de datos.

El Jefe del Servicio de Instalaciones y Gestión de Contratos.

Vitoria-Gasteiz, a 6 de febrero de 2018.